

Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского муниципального района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Кировский
(место составления акта)

« 19 » апреля 2019 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 24

По адресу/адресам: 692091, Приморский край, п. Кировский, ул. Пролетарская, 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 24 от 16.04.2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6 п. Кировский»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17 апреля 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
19 апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР Кировского муниципального района УНДиПР Главного управления
МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки. фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Кировского муниципального
района по пожарному надзору Макаренко Константин Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Попович Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Предписания № 22/1/10 от 10.07.2018 г. ОНДиПР Кировского МР

- Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны; ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.